

אוניברסיטת חיפה - מכרז 451/17

מכרז לביצוע עבודות הרחבת בניין הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר באוניברסיטת חיפה

מסמך הבהרות ושינויים מספר 2

לתשומת לב המציעים כי המועד האחרון להגשת ההצעה למכרז זה נדחה

ליום 06/08/2017 בשעה 12:00.

בהמשך למסמך הבהרות מס' 1 מתאריך 18/07/2017, נבקש לחדד כוונתנו בנושאים הבאים:

הבהרה 1: בכל מקום הכתוב במפרט הטכני המיוחד כי מדובר בעבודה פאוולית שלא תימדד- המדובר בטעות ויש להתעלם.

הבהרה 2: למרות האמור בסעיף 8(א) למכרז, המציעים לא נדרשים במועד הגשת ההצעה להדפיס ולחתום על התכניות המצורפות להסכם (אשר נמסרו למציעים במדיה דיגיטאלית ביחד עם מסמכי המכרז) ובעצם הגשת הצעתם יראו בהם כאילו עיינו בתכניות ומסכימים להן. הנ"ל ייחתמו על ידי המציע הזוכה במועד החתימה על ההסכם כמפורט במסמכי המכרז.

כל יתר המסמכים של המכרז לרבות נספחי ההסכם, סיכום סיור המציעים, מסמכי ההבהרות והנספחים שצורפו להם- חייבים להיות מצורפים להצעה כשהם חתומים על ידי המציע, הכל בהתאם להוראות המכרז.

הבהרה 3: במסגרת מסמך הבהרות מס' 1 נדרשו המציעים למלא הצעת מחיר בטבלאות מס' 1 ו-2 למסמך ההבהרות. כמו כן להלן טבלה מס' 3 הכוללת שני פריטים נוספים החסרים בכתב הכמויות, אשר הינם חלק מפרק מתקני מיזוג האוויר. יש למלא הצעת מחיר לפריטים אלה:

<u>טבלה מס' 3</u>					
<u>(תוספת כתב כמויות)</u>					
סעיף	תיאור	יח'	כמות	מחיר יח'	סה"כ
01.15.02.0025	תוספת בגין הגדלת דרגות סינון ליחידת אוויר צח 5800 רמלי"ד המיועדת לחדר חיות הכוללת כל הנדרש כולל גם הגדלת המבנה, דרגת מסננים HEPA 99.995 וכן הגדלת לחץ המפוח ל-110 מ"מ לפחות.	קומפי'	1		
01.15.02.0045	יחידת טיפול אוויר צח 1600 רמלי"ד	יח'	2		

טבלאות 1, 2 ו-3 כאמור ימולאו בהתאם להוראות סעיפים ג' ו-ד' לכתב הכמויות בנספח 4 להצעה מסמך ב', והן יהוו חלק בלתי נפרד מכתב הכמויות.

הטבלאות כאמור ייחתמו על ידי מורשי החתימה של המציע ויצורפו להצעתו.

[למען הסר ספק לגבי טבלאות אלו אין צורך במדיה דיגיטאלית, אלא רק בעותק אחד מודפס וחתום].

מובהר כי יש למלא את טבלאות 1, 2 ו-3 במלואן. לא נכתב מחיר מוצע לגבי אילו מן הפריטים בטבלאות הדבר עשוי להוביל לפסילת ההצעה. לחלופין תהא האוניברסיטה רשאית להשלים את המחיר - לפריטים החסרים לפי ההצעה המיטבית שנתקבלה לפריטים אלו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובמקרה כזה המציע יחויב לספק את הפריטים כאמור במחיר המיטבי שנתקבל עבורם.

הבהרה 4: כפי שהוסבר במסגרת מסמך הבהרות מס' 1, סעיף 01.02.03.0042 שהתווסף במסגרת טבלה 1 למסמך ההבהרות כאמור, הינו חלופה ביצועית לסעיפים 01.02.03.0042, 01.19.01.0010 ו-01.19.01.0050 לכתב הכמויות שצורף למכרז.

מובהר כי המציעים מחויבים למלא הצעת מחיר **לשתי החלופות**. ככל שלא יעשו זאת – יחול המנגנון שנקבע לעיל.

עוד מובהר, כי במסגרת השוואת ההצעות לפי סעי' 10(ב) למכרז, יבוצעו לכל מציע שני תחשיבים של "מחיר העבודות הכולל"-תחשיב לכל אחת מן החלופות.

המציע הכשר ש"מחיר העבודות הכולל" שהציע יהיה הזול ביותר (לא משנה לאיזו מן החלופות), יזכה במכרז. בפועל, לאוניברסיטה תהא שמורה הזכות לממש איזו מן החלופות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ככל שייווצר מצב של שוויון בין מציעים - יחול המנגנון הקבוע בסעיף 10(ג) למכרז.

הבהרה 5: מצ"ב טבלת ציוד של מערכות מיזוג האוויר מס' 03-2365 **מהדורה 4**. טבלה זו הינה העדכנית והיא מחליפה את קודמתה. יש להתעלם מן הטבלה הקודמת שצורפה למסמך הבהרות מס' 1.

