

דוח בדיקה מספר 0230
דף: 1 מתוך: 3

דוח בדיקות אטימות מיכלים דופן כפולה

פז חברת נפט בע"מ

הלקוח:

מספר הממונה: לא ידוע

אוניברסיטת חיפה, בית אשכול, חיפה

מקום הבדיקה:

3.11.2013

תאריך הבדיקה:

חברת מתודה

המבצע:



יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק חלקים ממנו למסמכים אחרים

מעבדת מתודה (פז חברת נפט בע"מ) יורו פארק, בניין הולנד, קבוץ יקום 60972, טל. 03-6461101 פקס. 09-8640856

דוח בדיקה מספר 0230

דף: 2 מתוך: 3

רישום נתוני בדיקת הדופן הכפולה

אוניברסיטת חיפה, בית אשכול, חיפה
פז חברת נפט בע"מ

שם התחנה ומיקום:
בעל התחנה:

נתוני ניטור התווך:

מיקום הגלאי: אין גלאי
יצרן הגלאי:
דגם הגלאי:
תקינות הגלאי:
תקינות מערכת ההתרעה:
מצב המערכת:
תעוד:

פרטי המיכל:

מספר:
נפח התאים (ליטר):
שנת ייצור:
שנת הטמנה:
המוצר/ים:
מס' סידורי של היצרן:
סוג המיכל:
מיכל 1, שני תאים
1: 15000, 2: 15000
2006
2006
1: סולר, 2: סולר
44084 סולר
פלדה- פלדה

האם נמצא נוזל בתווך:	לא
ממצאים נוספים:	

פעולות במערכת:

האם בוצעו בדיקות אטימות במערכת הבדיקה: לא
האם בוצעו עבודות איטום במערכת הבדיקה: לא

תוצאת הבדיקה הראשונה (מערכת הריק) בשעה הראשונה

גובה יחסית של המוצר/ים				מזג האוויר	שעה	לחץ (bar)	הבדיקה
2 תא	1 תא						
80%	83%	שמש	8:50	0	התחלת יצירת ריק		
80%	83%	שמש	9:10	-0.340	ראשונית		
80%	83%	שמש	9:20	-0.340	לאחר 10 דקות		
80%	83%	שמש	9:40	-0.340	לאחר 30 דקות		
80%	83%	שמש	10:10	-0.340	לאחר 60 דקות		
80%	83%	שמש	11:10	-0.340	לאחר 120 דקות		


האם נמצא נוזל בתווך:	לא
ממצאים נוספים/הערות:	

תאריך:	3.11.2013
שם הבודק:	אולג ברז'ניקוב

עומד בדרישות *** : כן

*** מתייחס להנחיות הממונה על מניעת זיהום מים בדלקים (המשרד להגנת הסביבה) לבדיקת אטימות תקופתית של מכלי דלק בעלי דופן כפולה. ביצוע הבדיקה עפ"י נוהל מעבדת מתודה מס' 04.12.10.07 כפי שאושר ע"י הממונה.

תאריך: 9.1.2014



אישור מעבדה ע"י משה וטשטיין ת.ז. 013334859

מעבדת מתודה (פז חברת נפט בע"מ) יורו פארק, בניין הולנד, קבוץ יקום 60972, טל. 03-6461101 פקס. 09-8640856

דוח בדיקה מספר 0230
דף: 3 מתוך: 3

רישום נתוני בדיקת הדופן הכפולה

אוניברסיטת חיפה, בית אשכול, חיפה
פז חברת נפט בע"מ

שם התחנה ומיקום:
בעל התחנה:

נקודת בדיקה



בית אשכול
מיכל 1

תא 2	תא 1
סולר	סולר

אין הגנה קתודית

9.1.2014

תאריך:

013334859

אישור מעבדה ע"י משה וטשטיין ת.ז.

מעבדת מתודה (פז חברת נפט בע"מ) יורו פארק, בניין הולנד, קבוץ יקום 60972, טל. 03-6461101 פקס. 09-8640856

סוף הדו"ח