

אוניברסיטת חיפה - מכרז 380/15

מכרז מסגרת לביצוע עבודות חשמל וגילוי אש ותשתיות למערכות מתח נמוך מאוד באוניברסיטת חיפה

מסמך הבהרות ושינויים מספר 1

נבקש להביא בפניכם מסי' עדכונים/הבהרות לתנאי המכרז:

מס'	סעיף	עמוד בחוברת	שאלה	תשובה
1.	סעיף 1.5 ו' למסמך ד'	18	האם יש הצמדה למדד המחירים ו/או מחירי יצרנים/סיטונאים?	התעריפים אכן יוצמדו למדד המחירים לצרכן אחת לשנה, ויעודכנו בהתאם למנגנון המפורט בסעיף התמורה לכתב ההסכם (ראה סעיף 1.5 ו' להסכם - עמ' 18 לחוברת).
2.	סעיף 7 למסמך ב'	9	האם ניתן להגיש הנחה עפ"י פרקים?	לא.
3.	סעיף 7 למסמך ב'	9	האם ניתן להנחה אחידה על כל סעיפי המחירון כמפורט בסעיף 7 לטופס ההצעה. (ראה עמ' 9 בחוברת).	זרישתנו היא להנחה אחידה על כל סעיפי המחירון כמפורט בסעיף 7 לטופס ההצעה. (ראה עמ' 9 בחוברת).
3.	כתב חכמויות	36	סעיף 08.3.195 - לא צויין כמות נקי' המחשב.	סעיף זה הינו בעבור עמדת עבודה קומפי' הכוללת 2 נקודות מחשב.
4.	כתב חכמויות	36	סעיף 08.3.205 - לא צויין כמות נקי' המחשב.	סעיף זה הינו בעבור עמדת עבודה קומפי' הכוללת 4 נקודות מחשב.
5.	כתב חכמויות	37	סעיף 08.3.280 - עלות היחידה עפ"י נתוני היצרן, הרבה יותר יקרה.	מקובל. מחיר היחידה העדכני - 350 ₪.
6.	כתב חכמויות	37	סעיף 08.3.285 - עלות היחידה עפ"י נתוני היצרן, הרבה יותר יקרה.	מקובל. מחיר היחידה העדכני - 370 ₪.
7.	כתב חכמויות	38	סעיפים 08.3.480+485 - חב' מדע לא קיימת יותר. מהן החברות המורשות האחרות?	ניתן לספק חלקים של חב' "אמבלי" בשים לב, כי עפ"י תנאי המכרז ניתן לספק פריטים חלופיים ו/או ש"ע ובלבד שיאושרו מראש על ידי מהנדס החשמל הראשי של האוניברסיטה.
8.	כתב חכמויות	38	סעיף 08.3.535 - מחיר הספק לסעיף הנ"ל הרבה יותר יקר.	לא מקובל. מחיר היחידה יישאר ללא שינוי.
9.	סעיף 7 למסמך א'	4	האם ניתן לדחות את מועד ההגשה למכרז?	מקובל. מועד אחרון להגשת ההצעות יהיה: יום ד' 16/12/2015 בשעה 12:00.

הבהרות האוניברסיטה:

1. נבקש להקפיד על הגשת ההצעה כנדרש במסמכי המכרז ולצרף אליה את כל המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף, לרבות רישיונות אנשי הצוות כנדרש בסעיף 5(ה) למכרז.
- מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי בכתוב במסמכי המכרז.
 - המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

אישור המציע:

תאריך

חתימה וחותמת הקבלן

שם הקבלן