

תאריך: 11.01.2021

אוניברסיטת חיפה

מכרז מס' 18/2020

לביצוע עבודות אינסטלציה וצנרת ומערכות כיבוי אש  
מסמך הבהרות מס' 1

להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז. מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז. על המציע לצרף למסמכי ההצעה למכרז הודעה זו כשהיא חתומה ע"י המציע (חתימת בעל זכות החתימה בחברה + חותמת החברה).

הבהרות למסמכי המכרז:

תשובה	שאלה	עמוד	הסעיף	סודר
<p>כל תקן ישראלי רשמי הנדרש לצורך ביצוע העבודות ובכלל זה, עפ"י ת"י 1205, הל"ת, ותקן 1596, המפרט הכללי הבין משרדי פרקים:</p> <p>07 - מתקני תברואה</p> <p>34 - מערכות גילוי וכיבוי אש</p> <p>57 - קווי מים, ביוב ותיעול</p> <p>ובכפוף למפרט הכללי לעבודות בניין ולמפרטים כלליים אחרים, העדכניים ביותר, הנדרשים במועד ביצוע העבודה.</p> <p>ראו גם: המפרט הטכני המצורף להסכם כנספח 2.</p> <p>כל מציע נדרש להצהיר במסגרת מסמך ב' (טופס ההצעה) באם הוא מקיים את התנאי.</p>	<p>לגבי תנאי סף סעיף 5(ו) מה הם התקנים הנדרשים?</p>	4	סעיף 5(ו) לכתב הוראות המכרז (מסמך א')	1

אישור

הרינו מאשרים את האמור בהודעה זו לעיל.

שם המציע: \_\_\_\_\_

חתימה: \_\_\_\_\_