

אוניברסיטת חיפה - מכרז 16/2018

מכרז פומבי לייצור אספקת והתקנת ריהוט משרדי למבנה הפקולטה למדעי הרוחה והבריאות באוניברסיטת חיפהמסמך הבהרות מספר 1

נבקש להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום 08/11/2018 בשעה 12:00 .

למען הסר ספק, יצויין כי אין שינוי במועד תוקף ערבות ההצעה.

כמו כן, נבקש להביא בפניכם מס' עדכונים/הבהרות לתנאי המכרז :

מס' מסמך וסעיף	שאלה	תשובה
1	האם רגלי השולחנות בכתב הכמויות מעץ או מתכת? (ברשימת הריהוט בתיאור מופיע רגליים 28 מ"מ מלמין יצוק ובגמר מצוין שלד מתכת).	פריטים 9, 10, 11 ימין ושמאל, שולחנות הכוללים שלוחה. הרגליים עשויות מלמין יצוק בעובי 28 מ"מ. לשלוחה תותקן רגל זוויתית במידות 30*50 ס"מ ולא נדרשת קושרת טלסקופית. מצ"ב תיאור פריט 9 כמייצג גם לפריטים 10 ו 11.
2	סעיפים A24, B24 - האם ניתן לתמחר ארון סטנדרטי של חברת גלובל. מידות הארון, גובה 205 ס"מ רוחב 80 או 90 ס"מ, עומק 40 ס"מ. הארון מותאם ל-5 קומות קלסרים משרדיים סטנדרטיים.	הארון הנדרש הינו לפי הפריטים A24, B24 בשינויים הבאים: מידת הרוחב הכללי 80 ס"מ. מידת גובה כללי 210 ס"מ. גובה ארון תחתון 84 ס"מ. חלוקה לפי קלסרים בארון עליון יותקן מדף חלוקה אחד בלבד. שימו לב נדרש קסקטים עליונים הן לארון תחתון והן לעליון. מצ"ב תיאור פריט A24 כמייצג פריטים A24, B24
3	סעיפים 31,32 – האם ניתן להגיש את החומר ללא מילוי מחירים לסעיפים אילו – המוצרים אינם במגוון מוצרינו.	יש להציע הצעת מחיר לכל הפריטים. תשומת לב המציעים מופנית לסעיף ה' בהוראות למילוי קובץ כתב הכמויות (נספח ב' 5 למכרז).
4	מבקש את התייחסותכם גם לנושא חיזוק הקירות בשולחנות הרתומים לקירות כדוגמת שולחן מקט CR16 ו DR16 וזאת בעקבות סיור הקבלנים שנערך במקום ב-23/10/18 בו הובהר לנו שהקירות הם קירות גבס.	ראו תיאור פריטים A16 C16 D16. נדרשת תמיכה חיצונית ע"ג הקיר לחיזוק. לוח התמיכה יבוצע מלוח סנדוויץ' עובי 17 מ"מ מצופה פורמייקה עובי 0.8 מ"מ 3102 מזונית לבן טאפ, אשר יקובע לקיר אל ניצבי קיר הגבס.
5	האם אפשר לספק את משטחי השולחנות בפורמיקה יצוקה (מלמין) במקום פורמיקה?	לא. משטחי השולחנות יחופו בפורמייקה עובי 0.8 מ"מ 3102 מזונית לבן טאפ. החלק הפנימי יחופה בפורמייקה טאפ לבן.
6	בשום סעיף לא צויין סוג השיש וצבעו דבר המשפיע על התמחור	פריטים 31 ו 32 סעיפים 26 ו 27 בכתב הכמויות יסופקו כולל משטח עם כיור יצוק דגם 240 גוון חרמון של חברת אורטגה או שווה ערך.

7	כתב כמויות	לא צויין המבנה הכולל של שלדי השולחנות השונים (סוג השולחן. תצורת השולחן קוטרי הרגליים עובי הרגל וכו)	פריטים 13, 14, 15, A15, E16, F16, H16. לכולם רגליים מלמין יצוק בעובי 28 מ"מ ולא יותקן שלד מתכת. פריטים G16, i16, 19, 20, 21, 22, 23. שלד עשוי מתכת כולל 4 עמודים מצינור קוטר 80 מ"מ מרותכים לקושרת עליונה במידות מינימאליות של 20*50 מ"מ צבועים ע"פ הנחיות ברשימות בגוון ראל לבחירת האדריכל. לכל השולחנות יותקנו רגלי פילוס מתאימות.
8	כתב כמויות	לא מובן נושא הקושרת הטלסקופית. מבקש התייחסות לגבי הקושרות לשולחנות בדגש על הקושרת הטלסקופית	אין קושרות טלסקופיות.
9	אישור עריכת ביטוחים	יש לנו כל הביטוחים פרט לביטוח אחריות מקצועית (סעיף 1 בדף הביטוחים המצורף) אם סעיף זה חובה עלות 10000 ₪ נא להודיע אם סעיף זה חובה לצורך התמחור	על הקבלן להחזיק ביטוח אחריות מקצועית בהתאם לדרישות אישור הביטוח במכרז.
10	הסכם- סעיף 7(א)	ציינתם שהאוניברסיטה תרכוש עבור הקבלן ביטוח לעבודות קבלניות בסך השווה ל-0.3% משווי העבודות. ברצוני להביא לידיעתכם שאנו כחברה מבוטחים בכל סוגי הביטוח כולל ביטוח עבודות קבלניות בשיעור גבוה ממה שנדרש על ידכם. במידה ונזכה נציג בפניכם את הביטוחים הנמצאים בידנו.	במסגרת דרישות הביטוח, האוניברסיטה עורכת פוליסה לביטוח עבודות קבלניות כאשר הקבלן נכלל כמבוטח נוסף תחת פוליסה זו- הכל כמפורט במסמכי המכרז וההסכם. על הקבלן לערוך ביטוחים משלימים כמפורט בסעיף הביטוח ואישור עריכת הביטוח במכרז.
11	מסמך א'- כתב ההוראות להגשת הצעות למכרז	אחד מתנאי הסף להגשת המועמדות, הוא שצריך שב-3 שנים האחרונות ביצענו לפחות 3 עבודות שכל אחת מהן על סך לפחות 370,000 ₪. האם זה הוא תנאי סף הכרחי?	התשובה חיובית. כל תנאי הסף הינם בגדר <u>סעיפי חובה</u> .

להלן הבהרות טכניות נוספות:

• פריט G16:

אורכו 200 ס"מ.

דפנות התעלה המרכזית ברוחב 15 ס"מ ממלמין יצוק עובי 28 מ"מ תותקן בגובה השולחן עד לריצוף. התעלה תכלול מכסה עליון עליו יותקנו אביזרי חשמל ותקשורת ע"י אחרים.

• כללי:

לכל הארונות יותקנו רגלי פילוס גובה 4 ס"מ דגם ca30806z29002 של חגי סחר (או שווה ערך), ואין צורך להתקין סוקל. לכל השולחנות יותקנו רגלי פילוס מתאימים.

מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.

- המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

אישור הקבלן:

תאריך

חתימה וחותמת הקבלן

שם הקבלן