

11/12/2019

אוניברסיטת חיפה

מכרז 15/2019 – מכרז מסגרת לביצוע עבודות מיזוג אוויר ומערכות בקרה עבור אוניברסיטת חיפה
מסמך הבהרות מס' 1

להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז.
 מובהר כי כל סעיף שלא תוקן ו/או שונה במפורש במסגרת מסמך זה יישאר ללא שינוי ככתוב במסמכי המכרז.
המציעים נדרשים לצרף מסמך זה להצעתם כשהוא חתום על ידם.

מס"ד	עמוד	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
1	6	מסמך א' כתב הוראות למגישי הצעות למכרז	סעי' 9, ס"ק א' "ערבויות בנקאיות"	אודה להבהרה בנוגע לערבות המכרז, לאיזה מדד נדרש להצמידה? תשומות הבניה/ מחירים לצרכן/ מדד אחר או ללא הצמדה?	אין דרישה להצמדת ערבות ההצעה למדד כלשהו.
2	20	מסמך ג' למכרז	" נוסח ערבות לקיום ההצעה וחתימת ההסכם"	לתשומת לב המציעים כי נפלו מספר טעויות בנוסח ערבות ההצעה מסמך ג'- כפי שצורף למכרז. לתשומת לב המציעים כי מצורף למסמך הבהרות זה נוסח מעודכן של ערבות ההצעה <u>המתליף</u> את הנוסח שצורף למכרז (ראו נספח 1). המציעים מתבקשים להיצמד לנוסח ערבות ההצעה כפי שמצורף למסמך זה.	

מס"ד	עמוד	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
3	29	מסמך ה' נוסח הסכם	סעיף 8 "ביטוח" ונספח 4 "אישור עריכת ביטוחי הקבלן"	שינוי סעיף הביטוח ונוסח אישור עריכת ביטוחים	סעיף 8 להסכם המצורף למכרז יתוקן וכמו כן יתוקן נספח 4 להסכם המצורף למכרז. נוסחם המתוקן של סעיף 8 ושל נספח 4 (אישור עריכת ביטוחים) מצורף כנספח 2 למסמך הבהרות זה.
4	38-43	מסמך ה' נוסח הסכם	נספח 1 "מחירון/כתב כמויות"	<u>בנוגע לאופן הצבת היחידה,</u> האם יתבצע על ידי הגבהת משטח בטון והצבתה על קפיצים? או שמה באופן אחר?	יחידת קירור (צ'ילר) - תותקן ע"ג בסיס בטון או פלדה (יבוצע ע"י המזמין) קפיצים כמצוין בכתב הכמויות. יחידה לטיפול אוויר – תותקן ע"ג בסיס בטון (יבוצע ע"י המזמין) מונח על גומיות חרוצות.
5	205	מסמך ה' נוסח הסכם	נספח 4 "אישור עריכת ביטוחי הקבלן"	לגבי אישור קיום ביטוח: (1) האם יש לצרף את האישור בהגשת המכרז? (2) אבקש לדעת את שווי העבודה על מנת לתמחר את הביטוח. (3) גבול האחריות המקצועית וחבות מוצר בפוליסה המשולבת הקיימת שלנו היא 2,000,000 האם זה מספיק?	(1) בשלב הגשת ההצעה למכרז, נספח הביטוח צריך להיות חתום בראשי תיבות ע"י המציע. בשלב החתימה על ההסכם, לאחר הזכיה במכרז, יידרש הזוכה להגיש את נספח הביטוח כשהוא חתום ע"י חברת הביטוח. (2) עלות העבודות השנתיות הצפויות הינן כ- 3,666,667 ₪ (הערכה בלבד שאינה מחייבת את האוניברסיטה). (3) יש להיצמד לנוסח המכרז, גבול אחריות 4,000,000 ש"ח לכל סעיף.